

**Załącznik nr 2  
do załącznika A**

**Wykaz zabezpieczeń p.poż obiektów**

stan na dzień 15.10.2020r.

Legenda: **T** (Tak) - zabezpieczenie znajduje się w danym budynku i jest sprawne technicznie, **N** (Nie) – nie występuje lub nie jest sprawne technicznie.

Legenda: 1 (Tak) Zabezpieczenie znajduje się w danym budynku i jest sprawne technicznie; 2 (Nie) nie występuje lub nie jest sprawne technicznie.									
l.p.	Rodzaj zabezpieczenia przeciw pożarowego	Nazwa obiektu budowlanego							
		Budynek główny szpitala (z rozbudową SOR)	Budynek mag. odpadów medycznych	Lokal użytkowy nr 1/2	Budynek administracyjny	Budynek stacji energetycznej	Budynek z lądowiskiem	Budynek - Łącznik	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	N	N	N	N	N	N	N	
2	Stałe urządzenia gazowe (automatyczne odcięcie instalacji gazowej)	N	N	N	N	N	T	N	
3	Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	N	N	N	N	N	N	N	
4	Urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie zraszczowe	N	N	N	N	N	N	N	
5	Urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie – gaśnice pianowe, proszkowe, parowe, gazowe, śniegowe	T	T	T	T	T	T	T	
6	Urządzenia do usuwania dymów i gazów	T	N	N	N	N	T	N	
7	Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od chronionego obiektu	N	N	N	N	N	N	N	
8	Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu	T <sup>*)</sup>	N	N	N	N	N	N	
9	Zakładowa zawodowa straż pożarna	N	N	N	N	N	N	N	
10	Zakładowa ochotnicza straż pożarna	N	N	N	N	N	N	N	
11	Hydranty	T	N	T	N	N	T	N	
12	Drzwi p.pożarowe – służy ogniowe, system przyzywu i oddymiania, czujki dymowe Zamontowane: - w ciągach komunikacyjnych - wejść na oddziały - holach windowych	W budynku są 3 klatki schodowe ewakuacyjne. Dwie z nich mają instalacje oddymiania, jedna w trakcie realizacji. Na kondygnacjach: piwnicy, 1 piętra i 2 piętra trwa proces dostosowania Oddziałów Szpitalnych do w/w wymagań w zakresie sygnalizacji pożarowej, oddymienia 1 klatki schodowej oraz wykonania podziału na strefy pożarowe. Główne powiadomienia są wyświetlane na gł. Centrali w SOR. W planach jest podłączenie do PSP.		N	N	N	N	W budynku na 2 klatkach schodowych działa system oddymiania, gdy uaktywni się czujka automatycznie otwiera się kłapa dymowa i drzwi umożliwiające dopływ powietrza.	Na połączeniu Łącznika z dwoma budynkami

T<sup>\*)</sup> - Budynek 4-kondygnacyjny (2 kondygnacje posiadają ww. sygnalizacje, pozostałe w trakcie realizacji)